

- Mittelspannungsanlagen Typgeprüft
- Trafostationen
- NS-Schalt- und Steuerungsanlagen TSK/PTSK bis 4000A/400V
- Automatisierungstechnik
- Thermografiemessungen
- Automatisierungstechnik
- Visualisierungssysteme
- Energie-Management-systeme
- Netzdatenanalyse
- Gebäudeautomation für Heizung – Lüftung - Klimatechnik

## Wartung Ihrer Stromversorgungszentrale

Sehr geehrte Damen und Herren,

nur technisch einwandfreie Transformatorenstationen garantieren Ihnen ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Verfügbarkeit Ihrer elektrischen Energieversorgung. Vermeidbare Störungen oder Totalausfälle führen zu vollständigen Betriebsunterbrechungen und Datenverlust bei EDV-Anlagen. Sie verursachen erfahrungsgemäß erhebliche Folgekosten!

Verschmutzungen, Staubablagerungen, überhöhte Luftfeuchtigkeit, Verharzung von Kontaktfetten sowie anderer Schmiermittel beeinträchtigen die störungsfreie Funktion aller sicherheitsrelevanten Komponenten. Das erforderliche Isoliervermögen wird deutlich vermindert. Die Folge sind energiereiche Störlichtbögen sowie Erd- und Kurzschlüsse!

**Aufwändige und kostenintensive Reparaturen, lange Betriebsausfälle und Folgekosten sind durch regelmäßige und qualifizierte Wartungen mit Sicherheit vermeidbar!**

Die Wartungsintervalle sollten individuell angepasst werden. Vor allem sind Allgemeinzustand und Verschmutzungsgrad zu beachten. Grundsätzlich sollte eine Trafostation jährlich, jedoch spätestens alle vier Jahre (BGV A3) einer Wartung unterzogen werden.

**Tag und Nacht für Sie erreichbar  
unser Notdienst-Serviceteam unter  
der Mobilfunknummer:  
0171-5767088!**



Nach einer Besichtigung Ihrer Energieversorgungsanlage erstellen wir Ihnen unverbindlich ein entsprechendes Angebot und schicken Ihnen einen Muster-Wartungsvertrag mit unseren Vertragsbedingungen zu.

Die Bilder zeigen anschaulich die Trafo-Anschlüsse vor und nach der Wartung. Im Rahmen einer Wartung werden selbstverständlich sämtliche Komponenten, wie Schalter, Sammelschienen, Anschlüsse, Schraubverbindungen, Netzschutzeinrichtungen, Transformatoren etc. gereinigt und überprüft.

Unsere Mitarbeiter informieren und beraten Sie individuell und umfassend! Siehe rückseitiges Antwortfax!

Mit freundlichen Grüßen  
**ISOBLOCK-SCHALTANLAGEN GmbH & Co. KG**

Es gelten im übrigen die Ihnen bekannten und vorliegenden Geschäftsbedingungen für die Elektrohandwerker (ZVEH´02)  
Speicherort: Dokument2

**Isoblock – Schaltanlagen GmbH & Co. KG**  
Eingetragen: Kommanditgesellschaft HRA 5760  
Komplementär: GmbH HRB 21083, AG Osnabrück  
Geschäftsführer: Dipl. Ing. Alfred Schmiemann, Wilfried Tempelmeyer66/202/03101

**Ust.-Id-Nr.**  
DE 153845831  
**St.-Nr.**

**Banken:**  
Sparkasse Osnabrück  
Volksbank GHB, GM Hütte  
**Postbank Hannover**

**BLZ:**  
265 501 05  
265 659 28  
250 100 30

**Konto-Nr.**  
236 000  
5 000 705 000  
63 29 - 305

